

Łódź, 16-09-2013

.....  
(stempel nagłówek zakładu pracy)

**Centrum Elektroniki Stosowanej  
CES Sp. z o. o.  
30 – 347 Kraków  
ul. Wadowicka 3  
tel. 012 269 00 11  
fax. 012 267 37 28**

Niniejszym potwierdzamy, że Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. w Krakowie dostarczyło niżej wymienione urządzenie:

**Soft-Start** typu **HRVS-DN-70-6000V-IP31**, na napięcie **6000 V**, prąd znamionowy 70A, w lipcu 2013 roku, dla potrzeb łagodnego rozruchu silnika pompy 355kW 6kV.


Do **PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE KONTECH Sp. z o.o.**  
**ul. Ogrodowa 74**  
**91-071 Łódź**

**Miejszem docelowym instalacji soft-startu jest Zakład Papierniczy „Mondi Świecie SA”**

Instalacja i rozruch zostały wykonane z należytą starannością.  
Potwierdzamy, że powyższe urządzenia pracują poprawnie.

Oświadczenie wydaje się na prośbę CES w Krakowie.

Członek Zarządu

  
mgr inż. Janusz Tysiak

.....  
(Stempel funkcyjny i podpis)